



18081 / 30

2022/07/25

الرقم

التاريخ

الموافق

اعادة طرح دعوة الاستدراج رقم (2022/16)

اللوازم المطلوبة: تركيب وتشغيل خطوط كهرباء اضافية للوحات الكهربائية الخاصة بمديرية الحاسوب

التاريخ: 2022/07/21

السادة / السيد : _____

أرجو تقديم عرضكم لتوريد وتسليم الخدمات/اللوازم المبينة في الجدول المرفق بهذه الدعوة وفق الشروط والمواصفات المرفقة في موعد لا يتجاوز الساعة (11) الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/16 .

واقبلوا الاحترام ،،،

الأمين العام
د. عبد الحكيم الشبلي

- ملاحظات :
- ثمن النسخة:- مجانا.
- تفتح العروض يوم الثلاثاء الموافق 2022/08/16 الساعة (11.30) صباحا.
- للحصول على تعليمات تنظيم اجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 من خلال موقع www.joneps.gov.jo ايقونة التشريعات .
- توضع المغلفات في صندوق لجنة الشراء الرئيسية رقم (2) الموجود بالطابق الثالث في مبنى وزارة المالية الكائن في الشميساني .

- المرفقات
- جدول الأسعار (1) صفحة.
- المواصفات الفنية والشروط الخاصة عدد (3) صفحة .
- كفالة حسن تنفيذ.
- ضمانه سوء مصنعية .
- نموذج باسم عطوفة أمين عام وزارة المالية بالإضافة لوظيفته.
- على المناقص التأكد من المرفقات وعددها، والوزارة غير مسنولة عن فقدان أو نقص أي مرفق أو صفحة بعد استلام المناقصة ويتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق والتأكد من اكتمال الوثائق.

الملحكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٤٦٢٦٦٤٦٢٦٢٢١، فاكس: ٤٦٢٦٦٤٦١٨٥٢٨، ص.ب: (٨٥) عمان ١١١١٨ الأردن. الموقع الإلكتروني: www.mof.gov.jo

عطوفة أمين عام وزارة المالية

بناءً على إعادة طرح دعوة الاستدراج رقم (2022/16) ووفقاً للتعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها فإنني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد كل أو بعض اللوازم المعروضة بالأسعار والشروط المبينة في هذا العرض.

وأنتي ألتزم بأن يظل هذا العرض قائماً لمدة (120) يوماً اعتباراً من / 2022 / وأقوض السيد () بتمثيل مؤسستنا / شركتنا في كافة الإجراءات والتبليغات المتعلقة بهذا العرض لدى دائرتكم.

الرقم الضريبي: ()

رقم السجل التجاري: ()

الاسم التجاري:

اسم صاحب الشركة:

العنوان: ()

ص.ب () هاتف () فاكس ()

البريد الإلكتروني:

المرفقات (أبين فيما يلي جميع المرفقات التي يتكون منها عرضي).

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

إرشادات:-

• يجب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل وان يرفق بالعرض عند تقديمه إلى وزارة المالية وفي حال عدم إرفاقه يحق للجنة العطاءات المحلية استبعاد عرض المناقص.

تعليمات تعبئة النموذج:-

1. يمكن الحصول على هذا النموذج من خلال سكرتير لجنة الشراء الرئيسية أو موقع الوزارة الإلكتروني www.mof.gov.jo أو من خلال دعوة العطاء/ الاستدراج.
2. يجب على المناقص تعبئة هذا النموذج وإرفاقه مع عرضه عند تقديمه للجنة الشراء الرئيسية بالوزارة، ويجب أن تكون البيانات حديثة، وسوف يستبعد أي مناقص لا يتم إرفاق هذا النموذج مع عرضه.
3. في حال عدم وجود رقم ضريبي للمناقص يجب ذكر ذلك صراحة وتزويدنا برقم السجل التجاري.

لعماد

البنك.....

سند كفالة حسن تنفيذ

السادة: وزارة المالية

الفرع :

التاريخ : 2022/ /

رقم الكفالة:

تحية وبعد،،،

يكفل البنك..... فرع.....


السادة / المتعهد.....

بمبلغ () دينار..... فقط.

وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الإحالة رقم (2022/) الخاص بالاستدراج رقم (2022/16) بمبلغ () دينار..... فقط.

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وسارية المفعول لغاية

ويتعهد البنك بتمديد سريان هذه الكفالة او دفع قيمتها اليكم او اي جزء منها عند اول مطالبه خطيه منكم بالتمديد او الدفع، وذلك خلال فترة سريان هذه الكفالة، ولا تلغى هذه الكفالة خلال فترة سريانها الا بكتاب رسمي من وزارة المالية .
وفي حال تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة او اي جزء منها لوزارة المالية لدى طلبها فان البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناء على طلب عطفة امين عام وزارة المالية بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.



ضمان سوء مصنعية

نحن / شركة / مؤسسة / المتعهد :

المحالة علينا المواد ألبينه بقرار الإحالة رقم / / تاريخ / / 2022 .


نتعهد بضمانة اللوازم المحاله علينا بموجب القرار المشار اليه اعلاه من سوء المصنعية لمدة لا تقل عن سنة بكامل قيمة اللوازم مضافا اليها (15%) على شكل ضمانة خطية مصدقة من كاتب العدل .

بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة سنة من تاريخ التوريد ويشمل ضمان كافة المواد المذكورة من أي عيب مصنعي مضافاً إليها بنسبة 15% (خمسة عشر بالمائة) من القيمة ووفقا للشروط المذكورة في المادة رقم (12) من ملحق رقم (1) بنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 .

المتعهد

شاهد

شاهد



تمديد وتشغيل خطوط كهرباء

الأعمال المطلوبة والشروط الخاصة

الأعمال المطلوبة:

1. تزويد وتركيب وتشغيل خط كهرباء رئيسي في المبنى الأول من لوحات الكهرباء التالية الى مصدر الكهرباء الرئيسي الجديد:
 - a. الطابق الاول لوحة C+D
 - b. الطابق الثاني لوحة E+F
 - c. الطابق الثالث لوحة G+H

تشمل ما يلي:

- Electric wire 5x6mm
- Electric cable inside the PVC Pipe 25mm

على المناقص تحديد اطوال الكوابل والمواسير اللازمة.

2. تزويد وتركيب وتشغيل خط كهرباء رئيسي في المبنى الأول من لوحات الكهرباء التالية الى لوحة ال UPS:

- a. الطابق الاول لوحة C+D
- b. الطابق الثاني لوحة E+F
- c. الطابق الثالث لوحة G+H

تشمل ما يلي:

- Electric wire 3x2.5mm
- Electric cable inside the PVC Pipe 20mm


على المناقص تحديد اطوال الكوابل والمواسير اللازمة.

3. لوحة كهرباء فارغة 3 فاز قياس (8X3) سعة 24 قاطع فرعي عدد (1).
4. قاطع رئيسي 3 فاز Schneider (63 A) عدد (6).
5. قاطع رئيسي 3 فاز Schneider (100 A) عدد (1).
6. قاطع فرعي Schneider (16 A) عدد (6).
7. تركيب وتشغيل المولد الكهربائي الموجود لدى الوزارة، وذلك يشمل ما يلي:
 - a. نقل المولد من مكانه الحالي الى سطح المبنى رقم (1) وفي المكان المحدد لذلك.
 - b. تركيب قاعدة كاتمة للصوت على السطح للمولد وحسب المواصفات المرفقة.
 - c. تركيب وتشغيل لوحة ATS الخاصة بالمولد والمتوفرة لدى الوزارة.
 - d. تركيب وتشغيل الكوابل الكهربائية الخاصة بالمولد ولوحة ATS المتوفرة لدى الوزارة والربط مع مصدر الطاقة الرئيسي و جهاز UPS.
 - e. في حال تبين بعد الكشف عدم كفاية الكوابل المتوفرة او عدم ملائمتها، اضافة الكوابل المطلوبة على العرض المقدم مع بيان السبب.

حج

الشروط الخاصة:

1. الأعمال المطلوبة تشمل التمديد والتحفير والتشغيل، واعداد الاوضاع لما كانت عليه قبل التحفير والتمديد (مثل القصارة والدهان، عزل السطح، التمديدات الصحية، ... الخ).
2. على المناقص تقديم كفالة خطية 10 سنوات للأعمال الواردة في العطاء.
3. على المناقص بيان انواع المواد المقدمة في العرض و بلد المنشأ.
4. على المناقص زيارة الموقع و اخذ القياسات وتحديد اطوال الكوابل والمواسير اللازمة، وفي الموعد المحدد لذلك.
5. على المناقص ذكر الاسعار الافرادية لجميع المواد، وسيتم اعتمادها في حال الحاجة لزيادة الكميات خلال فترة تنفيذ الاعمال.
6. على المناقص تقديم الاسعار شاملةً التوريد و التحفير والتركيب و التشغيل، وبالدينار الاردني شاملاً للضرائب والرسوم.
7. على المناقص تقديم خطة عمل واضحة، يحدد فيها فترات التسليم والتركيب والتشغيل .
8. على المناقص تعبئة جدول الاسعار الإفرادية والاجمالية بشكل واضح ومفصل.
9. على المناقص تزويد لجنة المشتريات الرئيسية بجميع الاوراق المطلوبة دون اي نقص مع العرض المقدم.
10. يتم الاستلام بعد الفحص والتشغيل النهائي لجميع الأعمال المطلوبة.
11. سيتم استبعاد اي عرض مخالف لما هو مذكور اعلاه في الاعمال المطلوبة او الشروط الخاصة.



مواصفات قاعدة المولد

1. تكون الأبعاد كما يلي : الطول : 1.7 متر | العرض : 4.2 متر | الارتفاع 0.4 متر.
2. حديد التسليح السفلي : حديد قطر (14) مم (شد 60 درجة 420) بالاتجاهين الطويل والقصير (بعدد (5) أسياخ بالمتر الطولي) و يغطي ارتفاع القاعدة كاملا من جميع الاتجاهات .
3. حديد التسليح العلوي : حديد قطر (14) مم (شد 60 درجة 420) بالاتجاهين الطويل والقصير (بعدد (5) أسياخ بالمتر الطولي).
4. قوة كسر الخرسانة المسلحة للقاعدة (المكعبات) لا تقل من (300) كغم / سم².
5. فترة الايناع (Curing) للخرسانة المسلحة لا تقل عن (14) يوم .
6. كل البنود السابقة تنفذ تخضع للمواصفات الفنية الأردنية وتعليمات المهندس المشرف

(4)